



<https://biz.li/2pdf>

# KURZSCHLUSS DRÜCKT STEIN AUS DEM FUSSWEG

Veröffentlicht am 11.10.2013 um 15:49 von Redaktion LeineBlitz

**Heute um 13.20 Uhr meldeten Bauarbeiter eine leichte Rauchentwicklung aus einer offenen Stelle aus einem Fußweg in Alt Laatzten, nahe der Hildesheimer Straße in Höhe der Durchfahrt zum Parkplatz der Firma Kunterbunt..** Bei Eintreffen der Ortsfeuerwehr Laatzten war leichter Rauch aus einer offenen Stelle in der Durchfahrt zum Parkplatz sichtbar. Der Qualm kam aus einem Loch, wo ein Stein fehlte. Dieser war durch unbekanntem Druck nach oben gedrückt worden. Die Ortsfeuerwehr Laatzten kontrollierte die Einsatzstelle und sperrt ab. Durch den Energieversorger enercity wurden die Stromleitungen kontrolliert und anschließend nach der Ursache gesucht. Vermutlich hat ein Kurzschluss in einem Erdkabel zu großem Druck geführt, wodurch der Stein herausgedrückt wurde.

Die Ortsfeuerwehr Laatzten rückte gegen 13.40 Uhr wieder ein.