



<https://blz.li/2rn4>

ESSENSZUBEREITUNG LÖST BRANDMELDEANLAGE IN ALTENHEIM IN ARNUM AUS

Veröffentlicht am 16.03.2020 um 07:31 von Redaktion LeineBlitz

Am Freitagabend gegen 18.04 Uhr löste die Brandmeldeanlage eines Altenheimes im Stadtteil Arnum aus und die Feuerwehr wurde alarmiert..

Unmittelbar nach Eintreffen der ersten Kräfte an der Einsatzstelle ging ein Trupp unter schwerem Atemschutz zur Kontrolle in den gemeldeten Gebäudetrakt vor. Die Ursache des ausgelösten Alarms konnte schnell gefunden werden: Ein Melder in einem Speiseraum - nahe einer angrenzenden Küchenzeile - hatte ausgelöst, da dort ohne ausreichende Belüftung etwas gebraten wurde. Die weiteren Maßnahmen beschränkten sich daraufhin auf eine umfassende Belüftung (Öffnen der Fenster) und das Zurückstellen der Brandmeldeanlage.

Der Einsatz konnte nach etwa 30 Minuten beendet

werden. Im Einsatz waren alle Ortsfeuerwehren aus Hemmingen (Arnum, Devese, Harkenbleck, Hiddestorf/Ohlendorf und Wilkenburg) mit 94 Kräften und 16 Fahrzeugen. Da es sich um ein größeres Objekt mit vielen Personen handelte, wurden standardmäßig alle sechs Ortsfeuerwehren der Stadt Hemmingen alarmiert.

